

Пульты управления - Controllers



SDP

Слововой интерфейс для управления отдельным канальным аппаратом от термостата.

Установка на шине Din (6 модулей):

- на канальном аппарате;
- внутри электрощитка;

Питание: 230 В перем. 50 Гц

Interface card to control up to 4 fan coils from a single thermostat.

Installation on Din rail (6 modules):

- directly on the fan coil;
- inside a switchboard;

- Power supply: 230 Vac 50 Hz

В некоторых типоразмерах фанкойлов, вытяжных вентиляторов и канальных установок должен устанавливаться интерфейс мощности между пультом управления и аппаратом.

On some sizes of fan coil units, air extractors and ductable units it is mandatory to install a power interface chart between the controller and the unit

ТАБЛИЦА УСТАНОВКИ ИНТЕРФЕЙСА МОЩНОСТИ - POWER INTERFACE CHART INSTALLATION TABLE

	I-Com	I-Basic 1	I-Basic 2	I-Basic 3	I-Digit	TRI/F1 Дистанц. пульт упр. + схема + прием. Remote control + motherboard + receiver	CD11 Пульт упр. без регулировки темп. Control without temperature control	CD12 Электрон. термостат Electronic thermostat	CD12C Электрон. термостат Electronic thermostat	CD14 Электрон. термостат Electronic thermostat	CD16 Электрон. термостат Electronic thermostat	CD2/Х6E Программируемый электронный термостат Programmable electronic thermostat	CD2/Х6F Программируемый электронный термостат Programmable electronic thermostat	CD2/Х6M Программируемый электронный термостат Programmable electronic thermostat	503FA Электрон. термостат Electronic thermostat	503BUS + DIN5 Контроллер зоны с силовым модулем Area controller with power unit	Переключатель скользящий Vimar Vimar changeover switch with slide selector	Переключатель поворотный B-Ticino B-Ticino rotary selector switch	
AIR	-	-	Mod. 90-100	Mod. 90-100	Mod. 90-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VCE	-	-	Mod. от 80 до 120	Mod. от 80 до 120	Mod. от 80 до 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UTC UTV	Mod. 30-40	Mod. 30-40	Mod. от 10 до 40	Mod. от 10 до 40	Mod. от 10 до 40	Mod. 30-40	-	-	-	-	-	Mod. от 10 до 40	Mod. от 10 до 40	Mod. от 10 до 40	Mod. от 10 до 40	Mod. 30-40	-	-	
HCV4S	-	-	Mod. 33-34 53-54	Mod. 33-34 53-54	Mod. 33-34 53-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFT	-	-	-	-	-	-	Mod. 4-7-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mod. 4-7-8	Mod. 4-7-8